

## Periodieke inspectie op locatie

RESIDENTIE ALLASSIO, Koning Ridderdijk 26, 8434 Middelkerke



**Uitgevoerd op:**  
25/02/2025 15:14 - 15:50



**Uitgevoerd door:** KRISTOF D'HONDT (5934)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Westinghouse
Modernisatiefirma	Andere
Type	-
Serienummer	AAH41
Jaar van indienststelling	1966

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2025


Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift AAH41	Veilige toegang tot de machinekamer	Veilige toegang tot de machinekamer: verlichting defect of ontbreekt, te verhelpen. (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

2

Laat zo snel mogelijk  
de opmerkingen  
verhelpen

3

**Volgende periodieke controle in 10/2025**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10620780	Snelheid (m/s)	0.6
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Westinghouse	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Modernisatiefirma	Andere	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/06/2019
Serienummer	AAH41	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792298/00/NL/000
Jaar van indienststelling	1966	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	240	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	26/06/2019
Aantal personen	3	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	8	Attest van regularisatie afgeleverd op	09/11/2022
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	000061126018
Aantal toegangen	8	Digi Tag	<a href="https://taqr.io/750423f5b832cfdae6edc46ebc5ce806">https://taqr.io/750423f5b832cfdae6edc46ebc5ce806</a>
Aandrijving	Elektrisch (tractie)	Naam onderhoudsbedrijf	Otis


### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Veilige toegang tot de machinekamer:

- Veilige toegang tot de machinekamer: verlichting defect of ontbreekt, te verhelpen. (rappel: 1)



## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 10/2025**