

☒ REINIGINGSATTEST

☒ VERBRANDINGSATTEST

FIRMA

naam: **De Preter Service bv**
straat & nummer: **Annemie Brackxstraat 9**
postnummer & gemeente: **8400 Oostende**
telefoon: **059/708 735**
BTW nummer: **BE 0473.261.317**

Volgnummer attest: 26550732-1

☒ Erkend technicus ☐ Schoorsteenveger

naam & voornaam: **HOUELYNE ALAIN**
erkeningsnummer: **TV 19293 / GV 01583**

datum verbrandingscontrole / reiniging: **3/08/2026**
arbeidsduur: van _____ tot _____

KLANT

naam & voornaam: **VME Galion - Fregate - Caravelle**
straat & nummer: **Portiekenlaan 26**
postnummer & gemeente: **8434 Westende**

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

☒ centraal ☐ type B (open) ☒ type C (gesloten) (aankruisen wat van toepassing is)
☐ individueel
☒ gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk _____
☐ atmosferische gasketel ☒ gasunit ☐ asketel met ventilatorbrander
☐ gaskachel ☐ gasgeiser
☐ vloeibare brandstof ☐ vaste brandstof

TOESTEL 1

merk: **Viessmann**
type: **Vitocrossal 100**
bouwjaar: **2022**
fabricatienummer: **7632855201086120**
vermogen (kW): **318kW**

BRANDER (enkel CV) (brandstof: _____)

merk: _____
type: _____
bouwjaar: _____
fabricatienummer: _____
debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): _____

REINIGING & CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN

☒ vegen van de schoorsteen & het verbidingsstuk ☒ nazicht van de goede werking
☐ schoorsteendruk (Pa): _____ ☐ controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmelder⁽¹⁾

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)

Voor CV, vloeibare brandstof

☐ reiniging van de leidingen
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Voor CV, gasvormige brandstof

☒ ontstopping
☒ reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar
☒ reiniging van de ventilator en de brander

Voor vaste brandstof

☐ reiniging inwendige delen warmtebron
☐ nazicht algemene staat

Voor oliekachel

☐ reiniging van de inwendige rookgaskanalen
☐ reiniging van de warmtewisselaar
☐ reiniging van de branderpot

Voor gaskachel & gasgeiser

☐ ontstopping
☐ reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar

Voor alle toestellen

☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ andere, namelijk _____

⁽¹⁾ Bij het onderhoud van een gaskachel of gasgeiser kan de controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmeter een alternatief zijn voor het meten van de schoorsteenonderdruk.

Opmerkingen: _____

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet
gebeuren vòòr 03/08/2027

De eerstvolgende reiniging & controle van de
schoorsteen moet gebeuren vòòr 03/08/2027

VERBRANDINGSCONTROLE Metingen & berekeningen Parameter	Eenheid	Type toestel (*) schrappen wat niet past	Proef 1: initiële meting	Proef 2: eind- meting	Opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden
keteltemperatuur	°C	1 - 2			
sproeier (merk & type)		1			
sproeier (debiet)		1			
sproeier (hoek)	graden	1			
pompdruk	bar	1			
gasdruk	mbar	2			
ionisatiestroom	µa				
druk schoorsteen	Pa	1 - 2 - 3	-10,7	-28,7	
rookindex	Bachrach	1 - 3			
zuurstof (O ₂)	%	1 - 2	8	8,5	
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1 - 2	7,37	7,08	
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1 - 2	17	13	
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1 - 2 - 3	48	56,1	
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1 - 2 - 3	30,4	30,9	
netto-temperatuur (t _g - t _a)	°C	1 - 2 - 3	17,6	25,2	
verbrandingsrendement	%	1 - 2	98,9	98,4	

(*) geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten
 1=centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof 2=centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof 3=oliekachel

(bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel)

EINDBEOORDELING Het stooktoestel werkt: (kruis aan wat van toepassing is)	☒ goed ☐ niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vòòr 03/08/2027
--	--	--

 (handtekening erkend technicus / uitvoerder)	voor kennisname (handtekening klant)
---	---